

Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП «ГХК» в МАЕ 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция ПС, оборудование)	Срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС ШУМКОВО-1				
В ВЛ-С112А	12	26.05.14	06.06.14	Кап.ремонт. Авар.готов.72 часа
С2Т	30	05.05.14	03.06.14	Замена изоляции на шинопроводе. Авар.готов.2 часа
ПС Шумково-ЦРП				
В ВЛ-С112	5	27.05.14	31.05.14	Тек. ремонт Авар. гот.4 час
В, ЛР ВЛ-С104	10	21.05.14	30.05.14	Тек. ремонт Авар. гот.48 час
ПС ШУМКОВО-0				
С2Т	6	11.05.14	16.05.14	Тек. ремонт, ПК РЗиА. Авар. гот.4 час
С3Т	6	18.05.14	23.05.14	Тек. рем., измерения. АГ -6 час.
В Т3Т	13	18.05.14	30.05.14	Кап. рем. АГ-6 час.
ПС ШУМКОВО-30				
В С1Т	1	08.05.14	08.05.14	Испытания вводов АГ-.2 час
ВЛ ШУМКОВО				
ВЛ-С111	5	12.05.14	16.05.14	Замена деф. изоляции Авар. гот.4 час.

ВЛ-С112	5	26.05.14	30.05.14	Замена деф. изоляции Авар. гот.4 час.
ПС ШУМКОВО -5				
С4Т	10	21.05.14	30.05.14	Тек. рем. АГ-48 час
ПС ШУМКОВО -9				
С1Т	31	12.05.14	11.06.14	Тек. рем. АГ-12 час
5 секция 6 кВ	2	26.05.14	27.05.14	Тек. рем. АГ-2 час

Перечень заявок на технологическое присоединение за период с 01.05.2014г.-31.05.2014г.

№п/п	Дата	№ заявки	Полное наименование и адрес заявителя
1	2	3	4

Аннулированные заявки за период с 01.05.2014г.-31.05.2014г.

№п/п	Дата	№ заявки	Дата аннулирования заявки, причина	Полное наименование и адрес заявителя

Отказов заявок нет