

Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП «ГХК» в ИЮЛЕ 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция ПС, оборудование)	Срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС «ШУМКОВО-0»				
II СШ 110 кВ, С2ТН	5	21.07.14	25.07.14	ТР, С2ТН- измерения. АГ – 6 час.
I СШ 110 кВ, С1ТН	6	28.07.14	02.08.14	ТР, С1ТН- измерения. АГ – 4 час.
В ВЛ-С290	33	14.07.14	15.08.14	КР, АГ-8час.
ПС «ШУМКОВО-1»				
В ВЛ-С111А	16	14.07.14	25.07.14	КР, АГ-72час.
3 секция 110 кВ	5	07.07.14	11.07.14	Текущий ремонт сборных шин, разъединителей, трансформатора напряжения, разрядников, АГ – 8 час.
ПС «ШУМКОВО-8»				
Трансформатор С1Т	12	20.07.14	08.08.14	Текущий ремонт. АГ – 6 час.
В Т1Т	12	20.07.14	08.08.14	КР, АГ-6час.
ВЛ 110 кВ				
ВЛ 110кВ «Узловая – Шумково-30» I цепь (С-289)	5	07.07.14	11.07.14	Текущий ремонт линии, АГ – 6 час.
ПС «ШУМКОВО-30»				
Трансформатор С2Т	6	06.07.14	11.07.14	ТР, АГ-4час.
В Ш2Т	6	06.07.14	11.07.14	КР, АГ-4час.
В С2Т	2	08.07.14	09.07.14	в/в исп. вводов, АГ-1час.
1 сек. 6 кВ	3	14.07.14	16.07.14	Монтаж яч.Ш3019, АГ-4час.
2 сек. 6 кВ	4	07.07.14	10.07.14	Монтаж яч.Ш3020, АГ-4час.
ПС «ШУМКОВО-5»				
Трансформатор С3Т	6	13.07.14	18.07.14	ТР, АГ-4 час.
ПС «ШУМКОВО-9»				
2 сек. 6 кВ	2	24.07.14	25.07.14	КР, АГ-1час.
Трансформатор С2Т	40	07.07.14	15.08.14	КР, АГ-72 час.
В С2Т	40	07.07.14	15.08.14	Замена вводов, АГ-72час.

Перечень заявок на технологическое присоединение за период с 01.07.2014г.-31.07.2014г.

№п/п	Дата	№ заявки	Полное наименование и адрес заявителя
1	2	3	4
1	28.07.2014г.	вх. №01-01/3025 (исх. №226/14 от 25.07.2014г.)	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Енисей". Юридический адрес: 662972, г.Железногорск, ул. Ленина, д.75 оф. 2-12

Информация о заключенных договорах на технологическое присоединению за период с 01.07.2014г.-31.07.2014г.

N п/п	Сетевая организация	Наименование ЦП-110 кВ	Сведения по заявке				Заключенный договор		
			Тип заявителя	Полное наименование и адрес заявителя	Класс напряжения, кВ	Величина присоединяемой максимальной мощности, кВт	№	Дата	Стоимость мероприятий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФГУП "ГХК"								

ДОГОВОРА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В ИЮЛЕ 2014г. НЕ ОФОРМЛЯЛИСЬ

Срок выполнения мероприятий по договору
11

Аннулированные заявки за период с 01.07.2014г.-31.07.2014г.

№п/п	Дата	№ заявки	Дата аннулирования заявки, причина	Полное наименование и адрес заявителя

АННУЛИРОВАННЫХ ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В ИЮЛЕ 2014Г. НЕТ

Резервируемая максимальная мощность потребителей электрической энергии на границах балансовой принадлежности с ФГУП "ГХК" на 31.07.2014г.

№ п/п	Центр питания	Заявленная максимальная мощность, МВт	Фактическая мощность, МВт	Резервируемая мощность, МВт
	Наименование потребителя			
1	2	3	4	5
1.	Подстанция 110/35/6кВ П-0 ФГУП "ГХК"			
1.1.	ОАО "ИСС" им. М.Ф. Решетнева	7,85	7,76	0,09
1.2.	ООО "Прокатный завод "Алюком"	0,63	0,54	0,09
2.	Подстанция 110/6кВ П-1 ФГУП "ГХК"			
2.1.	Комбинат "Саяны"	2,2	0,817	1,383
2.2.	ФГУП "УССТ №9"	2,23	0,073	2,157
3.	Подстанция 110/6кВ П-6 ФГУП "ГХК"			
3.1.	ОАО "ИСС" им. М.Ф. Решетнева	5,34	0,35	4,99
4.	Подстанция 110/35/6кВ П-8 ФГУП "ГХК"			
4.1.	АМК «Фарма»	1,3	0,97	0,33
5.	Подстанция 110/6кВ П-9- ФГУП "ГХК"			
5.1.	ОАО "ЗПК"	12	1,2	10,8
5.2.	ОАО "Бурягэсстрой"	2,4	1,993	0,407