

**Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП ФЯО «ГХК» в Августе 2014 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция ПС, оборудование)	Срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС «ШУМКОВО-9»</b>				
<b>3 секция 6 кВ</b>	3	13.08.14	15.08.14	Капитальный ремонт, АГ – 2 час.
<b>ПС «ШУМКОВО-1»</b>				
<b>Выключатель МСВ-2</b>	9	18.08.14	26.08.14	ТР, АГ – 7 час.
<b>2 система шин 110 кВ</b>	9	18.08.14	26.08.14	ТР, АГ – 8 час.
<b>Трансформатор С1Т</b>	16	25.08.14	09.09.14	ТР, АГ- 7 час.
<b>ПС «ШУМКОВО-ЦРП»</b>				
<b>1 система шин 110 кВ</b>	3	24.08.14	27.08.14	КР, АГ – 6 час.
<b>2 система шин 110 кВ</b>	3	28.08.14	30.08.14	КР, АГ – 6 час.
<b>В ВЛ-С115</b>	4	17.08.14	20.08.14	ТР, АГ-4час.
<b>ПС «ШУМКОВО-0»</b>				
<b>Ш 00 16</b>	2	11.08.14	12.08.14	ПК РЗиА, АГ – 4 часа.

Перечень заявок на технологическое присоединение за период с 01.08.2014г.-31.08.2014г.

№п/п	Дата	№ заявки	Полное наименование и адрес заявителя
1	2	3	4
1	вх. №01-12/2349 от 15.08.2014г.	исх. №5/3-03-FZD-Исх-00481/14 от 13.08.2014г.	ОАО "Мегафон" Красноярское региональное отделение. 660020, г.Красноярск, ул.Взлетная, 57



<b>Срок выполнения мероприятий по договору</b>
11

**Аннулированные заявки за период с 01.08.2014г.-31.08.2014г.**

№п/п	Дата	№ заявки	Дата аннулирования заявки, причина	Полное наименование и адрес заявителя
1	28.07.2014	вх. №№01-01/3025	исх. №212-01-12-06/1534 от 18.08.2014г. Обращение не по адресу, необходимо обратиться в смежную сетевую организацию ООО "КРЭК"	ООО "Строительная компания Енисей". 662990 г.Железногорск, ул.Ленина. д75. оф.2-12

**Резервируемая максимальная мощность потребителей электрической энергии на границах балансовой принадлежности с ФГУП "ГХК" на 31.07.2014г.**

№ п/п	Центр питания	Заявленная максимальная мощность, МВт	Фактическая мощность, МВт	Резервируемая мощность, МВт
	Наименование потребителя			
1	2	3	4	5
1.	<b>Подстанция 110/35/6кВ П-0 ФГУП "ГХК"</b>			
1.1.	ОАО "ИСС" им. М.Ф. Решетнева	7,85	7,76	0,09
1.2.	ООО "Прокатный завод "Алюком"	0,63	0,54	0,09
2.	<b>Подстанция 110/6кВ П-1 ФГУП "ГХК"</b>			
2.1.	Комбинат "Саяны"	2,2	0,817	1,383
2.2.	ФГУП "УССТ №9"	2,23	0,073	2,157
3.	<b>Подстанция 110/6кВ П-6 ФГУП "ГХК"</b>			
3.1.	ОАО "ИСС" им. М.Ф. Решетнева	5,34	0,35	4,99
4.	<b>Подстанция 110/35/6кВ П-8 ФГУП "ГХК"</b>			
4.1.	АМК «Фарма»	1,3	0,97	0,33
5.	<b>Подстанция 110/6кВ П-9- ФГУП "ГХК"</b>			
5.1.	ОАО "ЗПК"	12	1,2	10,8
5.2.	ОАО "Бурягэсстрой"	2,4	1,993	0,407

**О намерениях перераспределения максимальной мощности за период с 01.08.2014г. по 31.08.2014г.**

Наименование Субъекта Российской Федерации	Наименование сетевой организации	Наименование лица перераспределяющего максимальную мощность	Объем планируемый к перераспределению максимальной мощности	Наименование и место нахождения центра питания

заявок на перераспределение мощности в августе 2014г. не поступало