

Информация о заключенных договорах на технологическое присоединению за период с 01.10.2014г.-31.10.2014г.

N п/п	Сетевая организация	Наименование ЦП-110 кВ	Сведения по заявке				Заключенный договор		Стоимость мероприятий, руб.	Срок выполнения мероприятий по договору
			Тип заявителя	Полное наименование и адрес заявителя	Класс напряжения, кВ	Величина присоединяемой максимальной мощности, кВт	№	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Договора на технологическое присоединение в октябре не заключались

Перечень заявок на технологическое присоединение за период с 01.10.2014г.-31.10.2014г.

№п/п	Дата поступления заявки	№ заявки	Полное наименование и адрес заявителя
1	2	3	4

Заявок на технологическое присоединение в октябре не поступало

Аннулированные заявки за период с 01.10.2014г.-31.10.2014г.

№п/п	Дата	№ заявки	Дата аннулирования заявки, причина	Полное наименование и адрес заявителя

Заявки на технологическое присоединение в октябре не аннулировались

Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП ФЯО «ГХК» в Октябре 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция ПС, оборудование)	Срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС «ШУМКОВО-0»				
Выключатель ВЛ-С3	1	28.10.14	28.10.14	Корректировка давления во вводах. АГ- 3час.
Выключатель ВЛ-С111	1	30.10.14	30.10.14	Корректировка давления во вводах. АГ- 4час.
ПС «ШУМКОВО- 30»				
Выключатель Ш 30-04	2	15.10.14	16.10.14	ТР АГ -4 часа
Выключатель СВ Ш30-12	15	16.10.13	24.10.14	КР АГ-6час.
ПС «ШУМКОВО-8»				
Трансформатор С1Т	3	08.10.14	10.10.14	Монтаж ОПНС АГ –4 час.
ПС «ШУМКОВО-9»				
6 секция 6кВ	2	27.10.14	28.10.14	ТР АГ-2час.
ПС «ШУМКОВО-1»				
Выключатель МСВ-1	5	06.10.14	10.10.14	ТР АГ-7час.
Трансформатор С2Т	5	29.10.14	03.10.14	Отделочные работы об. 304
ШП-1, ШП-3	3	15.10.14	17.10.14	ТР АГ- 7час.