

Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП «ГХК» в октябре 2015 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция ПС, оборудование)	Срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС «ШУМКОВО-0»				
Ш00-35	1	05.10.15	05.10.15	Поверка ТТ. АГ- 2час.
Ш00-31	1	05.10.15	05.10.15	Поверка ТТ. АГ- 2час
ПС «ШУМКОВО- 30»				
Ш30-06	1	12.10.15	12.10.15	Поверка Ш2ТН АГ -0.5 часа
ПС «ШУМКОВО-5»				
Ш05-39	1	08.10.15	08.10.15	Поверка ТТ. АГ- 2час.
Ш05-35	1	08.10.15	08.10.15	Поверка ТТ. АГ- 2час.
ПС «ШУМКОВО-9»				
Ш09-08	1	27.10.15	27.10.15	Поверка ТТ. АГ- 0.5час.
Ш09-24	1	27.10.15	27.10.15	Поверка ТТ. АГ- 0.5час
Ш09-37	1	27.10.15	27.10.15	Поверка ТТ. АГ- 0.5час
Ш09-39	1	27.10.15	27.10.15	Поверка ТТ. АГ- 0.5час
Ш09-23Б	1	27.10.15	27.10.15	Поверка ТТ. АГ- 0.5час
Ш09-24А	1	27.10.15	27.10.15	Поверка ТТ. АГ- 0.5час
Ш09-12	1	27.10.15	27.10.15	Поверка Ш1ТН АГ -0.5 часа
Ш09-15	1	27.10.15	27.10.15	Поверка Ш2ТН АГ -0.5 часа
Ш09- 30	1	27.10.15	27.10.15	Поверка Ш3ТН АГ -0.5 часа
Ш09-33	1	27.10.15	27.10.15	Поверка Ш4ТН АГ -0.5 часа
ПС «ШУМКОВО-1»				
5 секция 6 кВ	4	27.10.15	30.10.15	КР. АГ-7 час.
ВЛ 110 кВ				
ВЛ-С123	5	12.10.15	16.10.15	Замена дефектной изоляции. Расчистка трассы. АГ-4 час.

Перечень заявок на технологическое присоединение за период с 01.10.2015г.-31.10.2015г.

№п/п	Дата	№ заявки	Полное наименование и адрес заявителя	Заявленная мощность, кВт
1	2	3	4	5
1	07.10.2015г.	Входящий регистрационный номер №01-01-3600	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева	240 кВт, дополнительно к существующей мощности 7850кВт

Информация о заключенных договорах на технологическое присоединение за период с 01.10.2015г.-31.10.2015г.

N п/п	Сетевая организация	Наименование ЦП-110 кВ	Сведения по заявке				Заключенный договор			
			Тип заявителя	Полное наименование и адрес заявителя	Класс напряжения, кВ	Величина присоединяемой максимальной мощности, кВт	№	Дата	Стоимость мероприятий, руб.	Срок выполнения мероприятий по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

Договор с ОАО "ИСС" на технологическое присоединение корпуса 3В мощностью 240кВт находится на оформлении

Перечень выполненных технологических присоединений

и объема присоединенной мощности за период с 01.10.2015г.-31.10.2015г

№п/п	Дата	№ заявки	Полное наименование и адрес заявителя	Присоединенная мощность, кВт
1	2	3	4	5

Технологические присоединения по действующим договорам в октябре не выполнялись

Аннулированные заявки за период с 01.10.2015г.-31.10.2015г.

№п/п	Дата	№ заявки	Дата аннулирования заявки, причина	Полное наименование и адрес заявителя
			аннулированных заявок нет	